

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД №271»
(МБДОУ №271)



«271-ТЙ НОМЕРО НЫЛПИ САД»
ШКОЛАОЗЬ ДЫШЕТОНЬЯ
МУНИЦИПАЛ КОНЬДЭТЭН
ВОЗИСЬКИСЬ УЖЬЮРТ

ул. Связная, д.151, г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426073, тел. 37-32-00
тел./ факс (3412) 37-32-00, E-mail: DS271@izh-ds.udmr.ru

24.09.2024г.

№ 104

На №

от

Управление Роспотребнадзора
по Удмуртской Республике

Отчет о выполнении

предписания от 01.08.2024 года №2043

№ п/п	Предписание	Отметка об устранении нарушения
1	В соответствии п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20, раздела V, табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 в раздевальной комнате разновозрастной группы «Розочка» обеспечить уровень искусственной освещенности в пределах гигиенических нормативов. Подтвердить устранение нарушения протоколом искусственной освещенности, выполненной в аккредитованной лаборатории.	В соответствии п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20, раздела V, табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 в раздевальной комнате разновозрастной группы «Розочка» обеспечен уровень искусственной освещенности в пределах гигиенических нормативов. Приложение: Протокол измерения искусственной освещенности от 05.09.2024 года №380-О ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике. Аккредитованный испытательный лабораторный центр. Лаборатория измерений физических факторов.

Заведующий

Пупина И.Л.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике")
Аккредитованный испытательный лабораторный центр
Лаборатория измерений физических факторов

Дружбы ул., д.6, г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426028
Тел.(3412) 43-23-11, Факс (3412) 43-34-96. E-mail:fgus@cgeudm.su. Сайт: www.udmfgu.ru
ОКПО 74047299, ОГРН 1051800458962, ИНН/КПП 1831102821/183101001
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510616

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом лабораторного дела



Н.В. Полянских

05.09. 2024 год



ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЯ ИСКУССТВЕННОЙ ОСВЕЩЕННОСТИ

от « 05 » сентября 2024 года

№380-О

- Дата и время измерений: 04 сентября 2024 года с 12 час 00 мин
- Место проведения измерений: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №271» инн: 1834300148
Юридический адрес: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Союзная, д. 151
Фактический адрес: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Союзная, д. 151
(наименование объекта, адрес, цех, участок, отделение)
- Цель исследования: заявление от 14.08.2024 г. №2212 (производственный контроль)
Заявитель: МБДОУ «Детский сад №271»
Юридический адрес: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Союзная, д. 151
Фактический адрес: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Союзная, д. 151
- Измерения проводились в присутствии представителей объекта:
И.о. заведующего МБДОУ «Детский сад №271» Алексеевой О.А.
(фамилия, имя, отчество)

5. Наименование средств измерений и сведения о государственной поверке:

Наименование средств измерений	Заводской номер	Свидетельство о поверке		Поверено до
		номер	дата	
Прибор комбинированный (люксметр, пульсметр, яркомер) «еЛайт» (основная относительная погрешность освещённости $\pm 8\%$, коэффициента пульсации, яркости $\pm 10\%$)	01397-21 03202-21	С-АО/18-09- 2023/279492203	18.09.2023	17.09.2025
Дальномер лазерный «BOSCH GLM 250 VF» (точность измерения $\pm 1,0$ мм/м)	805324703	С-ДДЭ/ 15-12-2023/ 303071421	15.12.2023	14.12.2024
Мультиметр цифровой «M890G»	11090244088	0-8713	23.05.2024	22.05.2025

Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М» (погрешность измерений температуры воздуха $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$, относительной влажности воздуха $\pm 3\%$, скорости воздушного потока $\pm 0,05+0,05\text{V}$ (при 0,1-1,0 м/с), атмосферного давления 0,975 мм рт. ст.)	258717	C-A/ 11-01-2023/ 214645433	11.01.2023	10.01.2025
---	--------	----------------------------------	------------	------------

6. Нормативно-техническая документация, в соответствии с которой проводились измерения:

ГОСТ 24940-2016 «Здания и сооружения. Методы измерения освещённости»

(перечислить)

7. Источники физических факторов и их характеристики: лампы светодиодные (с/д)

8. Напряжение в сети: $U_{\text{в начале измерений}} = 220 \text{ В}$; $U_{\text{в конце измерений}} = 222 \text{ В}$.

отклонение от номинального (220 В) = 0,9 %

9. Результаты измерения

7. Результаты измерения							
№ п/п	Место измерения, наименование рабочей поверхности, точек измерения, высота от пола (м)		количество	Вид ламп	Измеренная освещенность, лк (среднее значение)	Средняя освещенность, лк	± суммарная расширенная неопределённость измерений
1	2			3	4	5	6
Группа № 2 «Розочка»							
1	Раздевальная в групповой ячейке	точка 1	Г-0,0 – на полу	с/д	230	246	7
		точка 2			235		
		точка 3			265		
		точка 4			258		
		точка 5			260		
		точка 6			255		
		точка 7			248		
		точка 8			230		
		точка 9			235		
		точка 10			240		

10. Дополнительные сведения: измерения проводились при искусственном затемнении

окон, отношение естественной освещённости к искусственной не более 0,1 согласно


п. 6.1.1 ГОСТ 24940-2016 «Здания и сооружения. Методы измерения освещённости».

Длина помещения: 5,60 м.

Метеоусловия в помещении: температура воздуха в помещении 24°C , относительная влажность воздуха 55%, атмосферное давление 750 мм рт. ст.

Точки измерений согласованы с заказчиком.

Схема точек измерения:



Измерения производил:

заведующий ЛИФФ
Врач по общей гигиене

должность

А.Ю. Братчиков
подпись

А.Ю. Братчиков

Ф.И.О.

Общее количество страниц – 2.

Протокол составлен в 4 экземплярах.

Результаты измерений относятся только к объектам, прошедшим испытания, исследования.

Настоящий документ не может быть частично воспроизведён (скопирован или напечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного центра.