



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Удмуртской Республике**

(Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике)

Ленина ул., д. 106, г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426009.
Тел. (3412) 22-23-10. E-mail: gsenr@udmnet.ru. Сайт: www.18.rosпотребнадzor.ru

**Предписание об устранении выявленных нарушений
обязательных требований
от 01.08.2024г. №2043**

Мною, главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике Овчинниковой Л.З при проведении профилактического визита в отношении:

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 271» (сокращенное наименование – МБДОУ № 271) ИНН 1834300148, ОГРН 1021801585420

Адрес места нахождения юридического лица: 426073, Удмуртская Республика, город Ижевск, Союзная, 151

Адрес места осуществления деятельности: 426073, Удмуртская Республика, город Ижевск, Союзная, 151

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

-СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20);

-СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (далее - "СанПиН 1.2.3685-21)

В нарушение п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20, раздела V, табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 полученные в результате проведенных инструментальных измерений уровни искусственной освещенности в обследованных помещениях МБДОУ №271 не укладываются в нормируемые значения, а именно: уровень искусственной освещенности в раздевальной комнате разновозрастной группы «Розочка» составил 141 лк, при гигиеническом нормативе не менее 200 лк.

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. В соответствии п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20, раздела V, табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 в раздевальной комнате разновозрастной группы «Розочка» обеспечить уровень искусственной освещенности в пределах гигиенических нормативов.

Подтвердить устранение нарушения протоколом измерения искусственной освещенности, выполненной в аккредитованной лаборатории.

Срок устранения нарушений до 02.12.2024г

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБДОУ № 271, юридический адрес: 426073, Удмуртская Республика, город Ижевск, Союзная, 151

наименование и адрес места нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике по адресу: 426009, Удмуртская Республика, г. Ижевск ул. Ленина, д. 106, тел./факс 22-23-09, доб. 508 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до « 02 » декабря 2024г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Главный специалист-эксперт
отдела санитарного надзора



Овчинникова Л.И.

С предписанием ознакомлен(а) « 01 » августа 2024г.


(подпись)
(инициалы и фамилия)

